

USAR 2 BATERIAS DE 12VDC DE 7Ah a 45Ah


DIMENSÕES EM: [mm]

A	B	C	D	E	F	G
225.0±0.5	135.0±0.5	157.0±0.5	112.0±0.5	186.0±0.5	146.0±0.5	4.0±0.5

VISTA DE TRÁS

SINALIZAÇÃO DE BATERIA BAIXA

NORMAL FECHADO
COMUM
NORMAL ABERTO



SINALIZAÇÃO FALTA DE REDE

NORMAL FECHADO
COMUM
NORMAL ABERTO

CX CÓD. 890.015.01

		DOC. Nº	108
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO			
CLIENTE		CODIGO	
TECNOTRAFO		136.504.01	
DESCRIÇÃO		PLACA	EMISSÃO
FONTE NO-BREAK FR. S. 27,6VDC / 5A		B-574	02
DATA:	AUTOR:	CONFERIDO:	
12/01/10	DANILO		